

시험성적서

KAL 한국알루미늄시험원

성적서 번호 : KAL18-382



54808 전라북도 전주시 덕진구 실리1길 27(반월동) Tel : 063-214-9781 Fax : 063-214-9922

1. 의뢰자

○ 기관명 : (주)중앙알텍

○ 주소 : 대전광역시 서구 월평북로 95, 1005(월평동 만년오피스텔)

2. 시험대상

○ 품 목 : 창호

○ 시료명 : JAS-180-CAW-PJ

3. 시험기간 : 2018. 08. 31 ~ 2018. 09. 20

4. 시험방법 : KS F 2278:2017(창호의 단열성 시험방법)

KS F 2292:2013(창호의 기밀성 시험방법)

5. 시험결과 : “시험결과” 참조

무 단 도 용 금 지

※ 이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.


※ 시험성적서 용도 : 품질관리용

확 인	작성자	오 정 목		기술책임자	조 동 수	
-----	-----	-------	--	-------	-------	--

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 09월 20일

한국인정기구 인정 **한국알루미늄시험원장 (인)**





1. 창 세트 사양

시료명	JAS-180-CAW-PJ		
창호타입	단창		
개폐방식	커튼월 + 프로젝트		
프레임 재질	알루미늄		
시험체 크기 (mm)	너비	높이	두께
	2 000	2 000	180
유리	두께 (mm) 24	상세	6SUPERPLUS1.0 + 12Ar + 6CL
스페이서 재질	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 무 단 도 용 금 지 </div> TPS		

2. 시험결과

시험항목	단위	시험결과
단열성 시험(열관류율)	$W/(m^2 \cdot K)$	1.387
기밀성 시험(통기량) (차압 10 Pa)	$m^3/(h \cdot m^2)$	0.00
	등급	1 등급